



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Почтовый адрес: 443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А»

Тел.: (846) 933-20-38, факс: (846) 933-07-12 E-mail: Samara@srpov.gosnadzor.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

муниципального контроля)

Похвистневский р-н, с.Б.Толкай
ул.Полевая.140
(место составления акта)

"10" февраля 2015 г.
(дата составления акта)
15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 09-522-02-15-021-Э

По адресу/адресам: Самарская область, Похвистневский р-н, с.Б.Толкай, ул. ул.Полевая.140
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения по Управлению от 26.01.2015г. № 168-р
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя
общеобразовательная школа с. Большой Толкай муниципального района Похвистневский Са-
марской области, ИНН 6372019595, ОГРН 1116372001426.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"09" 02.2015г. 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1д/7-30ч

"10" 02.2015г. 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1д/7-30ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2д/15ч
(рабочих дней/часов)

Цель проверки: выполнение Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору на 2015г.

Акт составлен: Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен :

04.02.15г. в 13-38ч. Бочарова Е.И.
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Панков Александр Евгеньевич государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

1. Директор Бочарова Елена Ивановна, приказ №367 -лс от 08.12.2011г.

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: представлена

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности от 12.05. 2010г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Большой Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области обеспечено приборами учёта энергетических ресурсов. Приборы учёта опломбированы сроки проверки не нарушены.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ пп	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1.	На средства измерений и учета электрической энергии не составлены паспорта (или журналы), в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках. п.2.11.11. ПТЭЭП	п.2.11.11 ПТЭЭП «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6 и зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145 (далее - ПТЭЭП)	Директор Бочарова Е.И. должностная инструкция п.3.28 приказ от 18.01.12г. №6/лс
2	В организации не определен перечень лиц оперативного или оперативно-ремонтного персонала, обязанный вести наблюдение за работой приборов учета.	п.2.11.14 ПТЭЭП	Директор Бочарова Е.И. должностная инструкция п.3.28
3	В организации не определен перечень лиц оперативного или оперативно-ремонтного персонала ответственных за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета электрической энергии.	п.2.11.15 ПТЭЭП	приказ от 18.01.12г. №6/лс

Лицо(а), проводившее проверку: Панков Александр Евгеньевич государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

1. Директор Бочарова Елена Ивановна, приказ №367 -лс от 08.12.2011г.

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: представлена

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности от 12.05. 2010г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Большой Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области обеспечено приборами учёта энергетических ресурсов. Приборы учёта опломбированы сроки проверки не нарушены.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ пп	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1.	На средства измерений и учета электрической энергии не составлены паспорта (или журналы), в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках. п.2.11.11. ПТЭЭП	п.2.11.11 ПТЭЭП «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6 и зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145 (далее - ПТЭЭП)	Директор Бочарова Е.И. должностная инструкция п.3.28 приказ от 18.01.12г. №6/лс
2	В организации не определен перечень лиц оперативного или оперативно-ремонтного персонала, обязанный вести наблюдение за работой приборов учета.	п.2.11.14 ПТЭЭП	Директор Бочарова Е.И. должностная инструкция п.3.28
3	В организации не определен перечень лиц оперативного или оперативно-ремонтного персонала ответственных за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета электрической энергии.	п.2.11.15 ПТЭЭП	приказ от 18.01.12г. №6/лс